

## DS Høringsbrev

Dato: 2017-05-03

### Nye regler for kontrol af udførelse af bærende konstruktioner

Baggrunden for forslaget er en række kollaps, som siden 2003 har medvirket til at sætte fokus på kontrol af projekteringen af bærende konstruktioner. Derimod har der ikke været samme fokus på kontrol af udførelsen af de bærende konstruktioner.

Reglerne for kontrol af udførelse er i dag mangelfulde, uklare og ikke konsistente i relation til *hvad, hvem og hvor meget*, der skal kontrolleres med undtagelse af de kontrolregler, som er indeholdt i nogle få udførelsesstandarder.

På denne baggrund iværksatte DS et arbejde med at revidere reglerne for kontrol af udførelse. Resultatet er dette forslag til principper for nye regler, der kan indføres i DS/EN 1990 DK NAs afsnit om anneks B i et detaljeringniveau, som gør dem anvendelig i praksis. En række eksperter fra Dansk Standards Eurocode udvalg står bag forslaget, som nu udsendes i høring.

Høringsdokument: **FORSLAG TIL PRINCIPPER FOR ANNEKS B I DS/EN 1990 DK NA**

Høringsperiode: **2017-05-05** til **2017-07-01**

Kommentarer: fremsendes via DS' hjemmeside [Forslagskommentering](#)

Hovedindholdet i forslaget er:

- Omfanget af kontrol bindes til konsekvensklasserne, dvs. omfanget af kontrol vil blive fastlagt via bygværkets eller konstruktionsafsnittets konsekvensklasse.
- Der skelnes mellem *almen kontrol*, som altid skal udføres og *særlig kontrol* af forhold, som har særlig betydning for bærende konstruktioners sikkerhed. Dermed fokuseres på de forhold, hvor kontrollen giver en reel værditilvækst af de bærende konstruktioners sikkerhed og holdbarhed.
- Som noget nyt stilles der krav om  *tredjepartskontrol*  af udførelsen af de særlige kontrolpunkter for de bygværker i CC3+, hvormed der skabes sammenhæng til de regler, der gælder for kontrol af projektering.

Generelt kan effekten af forslaget opsummeres til:

- Sammenhængende og konsistente systemer for kontrol af projektering og udførelse af bærende konstruktioner
- Større klarhed i praksis mellem aktørerne om, hvad der skal ske og hvad reglerne fordrer.

- Reduktion af fejl og mangler, forbedret kvalitet og dermed de bærende konstruktioners sikkerhed og reducerede bygge- og vedligeholdelseskostninger til gavn for byggeriet og samfundet.
- Begrænsede meromkostninger, men klarere regler.

Efter behandling af høringskommentarer vil teksten om annek B blive indarbejdet i DS/EN 1990 DK NA, inklusive konsekvensrettelser i de øvrige dele af annekset.

Venlig hilsen

Erling Trudsø